



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Свердловской области

Территориальный отдел
в городе Североуральск, городе Ивдель, городе
Краснотурьинск и городе Карпинск
адрес: 624480, г. Североуральск, ул. Свердлова, д. 60 А
тел.(34380) 2-34-56

E-mail: mail_12@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору Муниципального
автономного общеобразовательного
учреждения Средняя
общеобразовательная школа № 6
Н.С. Терентьевой

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
требований технических регламентов таможенного союза

от 13.07.2021 г.

№ 01-12-03/1607

При проведении плановой выездной проверки с 16.06.2021 по 13.07.2021
в отношении

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 6

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 624930, Свердловская обл., г. Карпинск, Куйбышева ул., 27

дата регистрации 23.10.2002

ИНН/ОГРН 6614004760 / 1026601101185

ЛОУ с дневным пребыванием детей при МАОУ СОШ № 6 (624930, Свердловская обл., г. Карпинск, Куйбышева ул., 27)
рассмотрении представленных документов: акта проверки от 13.07.2021 г. № 3/2021-229

выявлены нарушения требований технических регламентов.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.1 ст.34 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ норма- тивного документа	пункт НД	срок
1.	Провести работы по ремонту пола у умывальных раковин при столовой, на пищеблоке в зоне моечных ванн для стаканов. Провести работы по ремонту стены у ванны для мытья стаканов.	ТР ТС 021/2011	ст. 14 п. 5	27.09.2021
2.	Обеспечить наличие воздушных разрывов между моечных ванн и приемной воронкой канализации.		ст. 14 п. 7	

Информацию о выполнении предписания представить в письменном виде в Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области
в срок до 24.09.2021 г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить
следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания

2. программу мероприятий по предотвращению причинения вреда

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических
регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности,
назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев
со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 6,

Директора Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 6 Надежду Сергеевну Терентьеву

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

**специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе
Североуральск, городе Ивдель, городе
Красноурьинск и городе Карпинск**

должность лица, уполномоченного осуществлять
госназор



подпись

Попова Татьяна Закиязновна

ФИО

Предписание получил:

**Директор Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения Средняя
общеобразовательная школа № 6
Надежда Сергеевна Терентьева**

должность, ФИО



подпись

13.07.2021 г.

дата

Место выдачи предписания:

624448, г. Красноурьинск, ул. Коммунальная, 6а

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575795

Владелец Терентьева Надежда Сергеевна

Действителен с 30.06.2022 по 30.06.2023